


## Profil podłużny przyłącza wodociągowego, skala 1:100/250 Wodomierz w piwnicy



### OZNACZENIA

- 1 - złączka adaptacyjna PE/STAL 32/25
- 2 - zawór DN25 PN10
- 3 - wodomierz skrzydełkowy DN15
- 4 - pierścień beton. fi 400/250
- 5 - rura osłonowa DN63 PE. Przestrzeń międzyrurowa na odcinku pionowym wypełniona pianką poliuretanową.
- 6 - obejma nawiertki DN90/DN32 PN10
- 7 - zasuwą przyłączeniową DN32 PN10 z kielichem do rur 40PE DN32, z przedłużonym trzpieniem, obudową i skrzynką uliczną do zasuw.
- 8 - zawór antyskażeniowy DN15 typ EA

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="font-size: small;">PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</p> <p style="font-size: small;">Irena Zyczkowski</p> <p style="font-size: small;">18-400 ŁOMŻA</p> <p style="font-size: small;">ul. Konstytucji 3 Maja 4/42</p> <p style="font-size: small;">tel. (86) 218-25-31 mobile: 695-594-567</p> <p style="font-size: small;">REGON 145155211 NIP 718-022-65-26</p> <p style="font-size: x-small;">e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl</p> </div> </div>		
Lokalizacja	<b>CZERWONKI</b>	Branża sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	1:100/250
Tytuł rysunku	<b>Profil przyłącza bud. podpiwniczony</b>	Nr rys. <b>8</b>
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	BL 121/83 w zakr. proj. sieci i inst. sanit.	podpis
		data: XII/2016