

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Zainteresowani Wykonawcy

W dniu 11 lipca 2017 r. od jednego z Wykonawców wpłynęło następujące pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Obudowa agregatu – standardowy stopień IP obudowy agregatu prądotwórczego do ustawienia na zewnątrz to IP23, wykonanie obudowy w stopniu IP44 wymagane są w dla stref międzyzwrotnikowych (pustynie, lasy deszczowe) i powoduje znaczny wzrost kosztów produkcji takiej obudowy. Pytanie – czy Zamawiający dopuści agregat w obudowie standardowej LWA95 do posadowienia na zewnątrz, o stopniu ochrony IP23?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z Naszego doświadczenie wynika, iż wymaganym stopniem ochrony, szczelności na Stacji Uzdatniania Wody w msc. Słucz jest IP 44.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski