

Radziłów, dnia 24 marca 2020 r.

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

**Wykonawcy
uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 metrów w Radziłowie (Numer ogłoszenia: 524629-N-2020 z dnia 2020-03-18) oraz na stronie Zamawiającego

Gmina Radziłów z siedzibą przy Placu 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający odpowiada, co następuje:

Treść pytania:

W projekcie budowlanym rysunek nr 4 detale boiska sportowego (detal B2) nie ujęto podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, natomiast według przedmiaru (pozycja nr 16 i 17) należy ją wykonać. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy ująć wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski