

Radziłów, 27 kwietnia 2023 r.

GINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Wykonawcy
uczestnicy postępowania

In.271.6.2023 AM

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00186510/01 w trybie podstawowym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i odpowiada, co następuje:

Treść pytania 1:

W Opisie technicznym w pkt 1.2.2 Odwodnienie pkt. Zieleń istniejąca w pasie drogowym zapisano: Drzewa znajdujące się na terenie inwestycji zostaną usunięte w ilości niezbędnej do realizacji inwestycji.

W pkt 1.4.11 Zieleń zapisano: W projekcie nie przewiduje się wycinki drzew kolidujących z technicznymi rozwiązaniami drogowymi niezbędnymi dla prawidłowego zrealizowania inwestycji. W Przedmiarze robót brak jest pozycji dot. usunięcia drzew.

Proszę o wyjaśnienie czy drzewa należy usunąć czy też zostały już usunięte.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się usunięcia drzew.

Treść pytania 2:

Proszę o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego rurociągu grawitacyjnego w km 0+442-0+446 dł. 9,0 m, wg Opisu technicznego z rur PP Ø 400 z wlotem jako studzienka o średnicy Ø 100 z osadnikiem gł. 50 cm z przykryciem rusztem wlotowym Ø 600.

Proszę o podanie prawidłowej średnicy rur i jej rodzaju ponieważ w Opisie technicznym podano z rur PP Ø 400, a w Przedmiarze robót w poz. 39 z rur HDPE (SN 8) o śr. nominalnej 600 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuj, iż należy zastosować rury PP o średnicy Ø 400. W załączeniu rysunek rurociągu grawitacyjnego oraz poprawiony przedmiar robót.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski