LEGENDA
R - Rozłączniki DC
W - Wyłącznik odsprzęgowy

Zabezpieczenia realizowane przez inwerter:
U - Zabezpieczenie napięciowe, przed obniżeniem oraz wzrostem napięcia.
Hz - Zabezpieczenie częstotliwościowe.
PW - Zabezpieczenie przed pracą wyspową, zapewniające trwałe odłączenie źródła od sieci nN w przypadku zaniku napięcia lub obniżenia jego poziomu w sieci dytrybucyjnej. Zapewnia również zwłoke czasową min. 30s pomiędzy powrotem napięcla a ponownym załączenlem źródła.
Ponadto inwerter pozwala na kontrolowanie i utrzymanie zadanych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Inwestor rezygnuje z uzyskania świadectwa pochodzenia oraz z instalacji w tym celu układu pomiarowego zaraz za inwerterami PV.

- kabel solarny 4mm2 - Linia DC
- Istnlejąca Instalacja elektryczna AC
- Projektowana instalacja elektryczna AC
- FTP4x2x0,5 - RS485



Przebudowa budynku byłej zlewni mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Łoje Awissa, dz. nr ewid. gr. 1577, 1576/2, 1575/2, 1575/1 obr. 0018

INWESTOR: Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

FAZA: Bud.

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej

RYSUNEK: E-06

SKALA: -:-

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
Proj. bud.: mgr inż. Marek Blat	ELEKTRYCZNA	MAZ/0544/PWBE/15		17.03.2021

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ego. Architektura i Wnętrza
EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 660 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com