

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Łojach – Awissa”

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 2737110
NIP 719-154-40-50, R 450606737

Radziłów, 04-07-2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa”

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów odpowiada na pytania postawione przez wykonawcę:

Pytanie 1

Czy budynek jest w trakcie remontu , czy jest już wyremontowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek jest w trakcie remontu (wymiana pokrycia dachowego; dach zostanie pokryty blachą trapezową na konstrukcji drewnianej – jednospadowej kąta nachylenia dachu, zgodnie z dokumentacją projektową).

Pytanie 2

Czy instalacja elektryczna ma być w wykonaniu podtynkowym? Czy z zakresie wykonawcy jest zaprawienie bruzd? Czy to ma być wykonanie instalacji elektrycznej tuż przed remontem?

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna ma być w wykonaniu podtynkowym. W zakresie wykonawcy nie jest zaprawianie bruzd. Instalacja elektryczna ma zostać wykonana przed remontem ścian wewnętrznych budynku.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski