

Radziłów, 23-02-2024 r.

In. 271.1.2024 NW

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie”

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów odpowiada na pytanie postawione przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Co inwestor miał na myśli pod pojęciem materiał drewno podobny? Bardzo proszę podać parametry z jakiego ma być wykonany.

Odpowiedź:

Określenie „materiał drewnopodobny” należy rozumieć jako deska tarasowa kompozytowa, która powinna posiadać następujące parametry:

Skład kompozytu :	Mieszanka tworzyw sztucznych, głównie: polietylen (LDPE/HDPE), polipropylen (PP)	
Właściwości użytkowe oraz metody oceny		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
Wymiary %: a) długość b) wymiary przekroju	a) $\pm 3\%$ b) $\pm 3\%$	Zgodnie z Polską Normą
Odporność na poślizg desek gładkich i ryflowanych, PTV	≥ 36	
Wytrzymałość na ściskanie paneli, słupków i belek przy 10% odkształceniu, MPa	≥ 15	
Moduł sprężystości przy ścisnaniu pali, słupków i belek, MPa	≥ 500	

Właściwości przy zginaniu belek: a) Wytrzymałość na zginanie, MPa b) Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa	a) ≥ 16 b) ≥ 600	
Właściwości przy zginaniu desek: a) Ugięcie przy obciążeniu 500 N, mm; b) Wytrzymałość na zginanie przy ugięciu 20 mm, MPa	wg tablicy 2	
Odporność desek na uderzenie ciałem twardym przy energii uderzenia 7 J, w temp. +23°C i -20°C	Brak pęknięć o długości ≥ 10 mm i wgnieceń o głębokości $\geq 0,5$ mm	
Odporność na starzenie określona zmianą barwy ΔE_{ab}^* po 300 h napromieniowania	≤ 6	
Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie %	wartość średnia $\leq 7,0$ wartość pojedyncza $\leq 9,0$	

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych powyżej i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski