

Radziłów, 01-08-2024 r.

In. 271.4..2024 NW

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Przebudowa drogi gminnej 162737 B w obrębie msc. Mścichy”

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów odpowiada na pytanie postawione przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Z czego mają być wykonane obustronne pobocza o szerokości 1m?

Odpowiedź:

Pobocza obustronne o szerokości 1 m mają być wykonane z mieszanki żwirowej kruszywa 0/20 zgodnie ze specyfikacją ST.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski