

GMINA RADZIŁÓW
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel./fax (86) 273 71 10
NIP 719-154-40-50, Regon 450669737

Radziłów, dnia 18 października 2024 r.

**Wykonawcy
uczestnicy postępowania**

In. 271.21.2024 AM

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00544536/01 w trybie podstawowym na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w Glinkach

Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i odpowiada, co następuje:

Treść pytania 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z przedmiarem należy zastosować rury PVC DN400 natomiast według profilu rury PP strukturalne DN400.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować rurę PP 400, zgodnie z profilem.

Treść pytania 2:

Zgodnie z PZT obok studni chłonnej jest kolizja z istniejącą siecią wodociagową. Czy w wycenie należy uwzględnić przebudowę ww. sieci wodociagowej? Czy Zamawiający posiada warunki techniczne zarządcy sieci wodociagowej na przebudowę ww. kolizji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie nie należy uwzględniać przebudowy ww. sieci wodociagowej. Ewentualną kolizję wodociągu ze studnią chłonną będzie można zweryfikować podczas wykonywania wykopów. W przypadku potwierdzenia wystąpienia kolizji, Zamawiający usunie ją na swój koszt.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski